

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport September 2024

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2762,45 m ³
Indvinding	2762,45 m ³
Boring 2	1334,52 m ³
Boring 3	1421,15 m ³
TOTAL UDPUMPET	2735,27 m ³
Lavtrykszone	1636,51 m ³
Højtrykszone	1098,76 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	1819 kWh
Delproces / udpumpning	1244 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	15 skyl
Filter 2	5 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	141 timer
3	161 timer
PUMPER	
1	354 timer
2	391 timer
3	426 timer
4	455 timer
5	0 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport September 2024

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-4,87 m	-6,88 m	2,00 m	1334,52 m ³
3	-4,05 m	-6,27 m	2,22 m	1421,15 m ³

Fordeling for indvundet vand



- Boring 2 : 48.4%
- Boring 3 : 51.6%



Blue Control®
BC7000