

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport November 2024

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2713,96 m ³
Indvinding	2713,96 m ³
Boring 2	1318,56 m ³
Boring 3	1378,11 m ³
TOTAL UDPUMPET	2684,64 m ³
Lavtrykszone	1665,39 m ³
Højtrykszone	1019,26 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	1778 kWh
Delproces / udpumpning	1220 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	15 skyl
Filter 2	5 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	141 timer
3	158 timer
PUMPER	
1	333 timer
2	426 timer
3	445 timer
4	433 timer
5	0 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport November 2024

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-4,79 m	-6,66 m	1,87 m	1318,56 m ³
3	-3,97 m	-6,01 m	2,04 m	1378,11 m ³

Fordeling for indvundet vand



Blue Control®
BC7000