

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport August 2026

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDE

TOTAL INDVINDING	2481,17 m ³
Indvinding	2481,17 m ³
TOTAL UDPUMPNING	2387,53 m ³
Lavtrykszone	1361,75 m ³
Højtryks zone	1025,78 m ³
ANDET	2418,95 m ³
Boring 2	1169,39 m ³
Boring 3	1249,56 m ³

KWH FORBRUG



ELMÅLER	1797 kWh
kWh Måler	1797 kWh



NATFORBRUG UDPUMPNING

UDPUMPNING

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

4.00 m³

3.00 m³

2.00 m³

1.00 m³

0.00 m³



FILTRE

FILTERSKYL	19
Filter 1	14
Filter 2	5

NØGLETAL



FLOWMÅLER

Minimum	0,45 m ³
	18-08-26 03:00->04:00
Maximum	11,36 m ³
	28-08-26 10:00->11:00
Gennemsnit	3,21 m ³ /h

EFFEKTIVITET

kWh-forbrug	1,33 m ³ /kWh
-------------	--------------------------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport August 2026

Føllenslev Vandværk

2/2



DRIFTTIMER

INDVINDING




● Boring 2	5d 11t 28m
● Boring 3	6d 04t 26m

UDPUMPNING

● Pumpe 1	15d 17t 17m
● Pumpe 2	16d 03t 40m
● Pumpe 3	18d 19t 43m
● Pumpe 4	17d 09t 58m

ANDET

● Skyllpumpe	02t 41m
--------------	---------



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING
Boring 2	-5,76 m	-7,55 m	1,79 m
Boring 3	-4,52 m	-7,19 m	2,67 m



TÆLLERSTAND

31-08-2026 23:59:59

Boring 2	97265687 m³/h
Boring 3	114961 m³/h
Indvinding	433081 m³/h
Lavtrykszone	1246804 m³
Højtryks zone	161467 m³
kWh Måler	3060008 m³



Blue Control®
BC7000