

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Juli 2025

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2558,04 m ³
Indvinding	2558,04 m ³
Boring 2	1222,05 m ³
Boring 3	1312,46 m ³
TOTAL UDPUMPET	2514,73 m ³
Lavtrykszone	1358,71 m ³
Højtrykszone	1156,03 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	1833 kWh
Delproces / udpumpning	1281 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	15 skyl
Filter 2	4 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	134 timer
3	153 timer
PUMPER	
1	417 timer
2	352 timer
3	467 timer
4	509 timer
5	0 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Juli 2025

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-5,29 m	-7,05 m	1,76 m	1222,05 m ³
3	-4,42 m	-6,48 m	2,06 m	1312,46 m ³

Fordeling for indvundet vand



● Boring 2 : 48.2%
● Boring 3 : 51.8%



Blue Control®
BC7000