

DRIFTSRAPPORT

Årsrapport 2024

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	30112,77 m ³
Indvinding	30112,77 m ³
Boring 2	14722,87 m ³
Boring 3	15359,07 m ³
TOTAL UDPUMPET	29833,11 m ³
Lavtrykszone	17482,91 m ³
Højtrykszone	12350,20 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	20614 kWh
Delproces / udpumpning	14244 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	168 skyl
Filter 2	51 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	1554 timer
3	1733 timer
PUMPER	
1	4319 timer
2	4779 timer
3	5294 timer
4	5220 timer
5	0 timer
FILTERMOTOR	
1	31 timer



Blue Control®
BC7000



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-4,06 m	-6,88 m	2,81 m	14722,87 m ³
3	-3,22 m	-6,27 m	3,05 m	15359,07 m ³

Fordeling for indvundet vand

